

共同住宅自動火災報知設備点検票					
名称				防火 管理者	
所在				立会者	
点検種別	外観・機能・総合	点検年月日	年 月 日～	年 月 日	
点検者	資格 番号	点検者 所属会社	社名 TEL		
	氏名 ㊟		住所		
点検 設備名	住棟受信機	製造社名			
		型式等			
	P型3級 受信機	製造社名	GP型3級 受信機	製造社名	
		型式等		型式等	
点検項目		点検結果			措置内容
		種別・容量等の内容	判定	不良内容	
外 観 点 検					
予備電源・非常電源 (内蔵型)	外形				
	表示				
住棟受信機・P型 3級受信機・GP 型3級受 信機 (住戸内 に設けら れたもの を除く)	周囲の状況				
	外形				
	警戒区域表示装置				
	電圧計	V			
	スイッチ類				
	表示				
感知器 (住戸内 に設けら れた自動 試験機能 等対応型 のもの を除く)	外形				
	警戒 状況	未警戒部分			
		感知区域			
		適応性			
機能障害					
スピーカー・補助 音響装置(住 戸内に設け られたもの を除く)	外形				
	取付状態				
戸外表示器					
住戸内に設けられたP型3級受信機 GP型8級受信機・自動試験機能等 対応感知器・スピーカー・補助音 響装置					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

		機能点検（自動試験機能を有しないもの）			
予非（内蔵型） 備常電蔵 電電源源 源源 ・	端子電圧				
	切替装置				
	充電装置				
	結線接続				
住P G 住 棟型P 戸 受3型内 信級3に 機受級設 ・信受け 中機信た 継・機も 器の ・を 除く	スイッチ類				
	ヒューズ類				
	継電器				
	表示灯				
	通話装置				
	結線接続				
	接地				
	附属装置				
	火災表示等				
	注意表示				
	回路導通				
	設定表示温度				
感知器作動試験					
感 知 器	遠隔試験機能を有するものを除く	熱感知器			
		煙感知器	スポット型		
	分離型				
	炎感知器				
	多信号感知器 （複合式のものを含）				
煙複合式					
感知器（遠隔試験機能付）					
スピーカー（住戸内に設けたものを除く）	音量等				
	鳴動方式	一斉	区分	相互	
戸外表示器					
蓄積機能					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 6 ※印のあるものにあつては、（その5）、（その6）に警戒区域ごとの点検結果を記入すること。
 7 多信号感知器にあつては、該当する欄にその旨を記入すること。
 8 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した個所の設備状況等を記録した書類を添付すること。

機能点検（自動試験機能を有するもの）									
記録装置の記録									
住棟受信機・ 中継器・P型3 級受信機・GP 型3級受信機 （住戸内に設け られたものを除 く）	通話装置								
	接地								
	附属装置								
	設定表示温度等								
	感知器作動試験								
感知器（遠隔試験機能付）									
スピーカー（住 戸内に設けたも のを除く）	音量等								
	鳴動方式	一斉区分相互							
戸外表示器									
総合点検（自動試験機能を有しないもの）									
同時作動									
煙感知器等の感度									
スピーカーの音圧									
戸外表示器の音圧									
総合作動									
総合点検（自動試験機能を有するもの）									
同時作動									
スピーカーの音圧									
戸外表示器の音圧									
備考									
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造社名	機器名	型式	校正年月日	製造社名	
	加熱試験器				外部試験器				
	加煙試験器				空気注入 試験器				
	煙感知器用 感度試験器				メーターリ レー試験器				
	普通騒音計				回路計				
	減光フィルター				絶縁抵抗計				

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - ※※印のあるもので不良のものは、（その7）に機器ごとの点検結果を記入すること。
 - 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した個所の設備状況等を記録した書類を添付すること。