

屋内消火栓設備点検票						
名 称					防 火 管理 者	㊟
所 在					立 会 者	㊟
点検種別	機 器 ・ 総 合	点検年月日	年 月 日 ~ 年 月 日			
点 検 者	資格 番号	点 検 者 所 属 会 社	社 名 TEL			
	氏 名		住 所			
点 検 設 備 名	ポンプ	製造者名		電 動 機	製造者名	
		型 式 等			型 式 等	
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
水 源	貯 水 槽	種別				
	水 量		m <sup>3</sup>			
	水 状					
	給 水 装 置					
	水 位 計					
	圧 力 計					
	バ ル ブ 類					
加 圧 送 水 装 置	ポ ンプ 電 動 機 の 制 御 装 置	周 囲 の 状 況				
		外 形				
		表 示				
		電 圧 計 ・ 電 流 計	V	A		
		開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類				
		ヒ ュ ー ズ 類		A		
		継 電 器				
		表 示 灯				
		結 線 接 続				
		接 地				
予 備 品 等						

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
  - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
  - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

加 圧 送 水 装 置	ポ ン プ	起 動 装 置	直 接 操 作 部	周 围 の 状 況				
				外 形				
				表 示				
				機 能				
		起 動 装 置	遠 隔 操 作 部	周 围 の 状 況				
				外 形				
				表 示				
				機 能	専 用	兼 用		
		起 動 装 置	遠 隔 起 動 部	周 围 の 状 況				
				外 形				
				機 能				
		起 動 装 置	起 開 閉 用 水 圧 置	圧カスイッチ	設定圧力	MPa		
	起動用圧カタンク				MPa			
	機 能			作動圧力	MPa			
	電 動 機	外 形	回 転 軸					
			軸 受 部					
			軸 継 手					
			機 能					
	ポ ン プ	外 形	回 転 軸					
			軸 受 部					
			グ ラ ン ド 部					
			連 成 計 ・ 圧 力 計					
			性 能	MPa	ℓ/min			
	呼 水 装 置	呼 水 槽	呼 水 槽		ℓ			
			バ ル ブ 類					
			自 動 給 水 装 置					
			減 水 警 報 装 置					
フ ー ト 弁								
性 能 試 験 装 置								
高 架 水 槽 方 式			MPa					
圧 力 水 槽 方 式			MPa					
減 圧 の た め の 措 置								

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
  - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
  - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

配管等	管・管継手							
	支持金具・つり金具							
	バルブ類							
	ろ過装置							
	逃し配管							
屋内消火栓箱等	消火栓箱		周囲の状況					
			外形					
			表示					
	ホース・ノズル	外形	1号消火栓		ホース	ノズル径		
			易操作性1号消火栓・2号消火栓		m×本	mm		
		操作性						
		ホースの耐圧性能						
	消火栓開閉弁							
	表示灯		専用	兼用				
	始動表示灯							
使用方法の表示								
耐震措置								
総合点検								
ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置						
		表示・警報等						
		電動機の運転電流			A			
		運転状況						
	放水圧力			MPa				
	放水量			ℓ/min				
減圧のための措置								
高架水槽方式・ 圧力水槽方式		放水圧力			MPa			
		放水量			ℓ/min			
		減圧のための措置						
備考								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
  - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
  - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

パッケージ型消火設備点検票						
名 称				防 火 者 管理 者	㊟	
所 在				立 会 者	㊟	
点検種別	機器点検 ・ 総合点検	点検年月日	年 月 日	～	年 月 日	
点 検 者	資格 番号	点 検 者 所 属 会 社	社名 TEL			
	氏名		住所			
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
パ ッ ケ ー ジ	周 囲 の 状 況					
	外 形					
	表 示					
	表 示 灯					
	設 置 場 所					
蓄 圧 式 消 火 薬 剤 貯 蔵 容 器 等	消火薬剤貯蔵容器		本			
	安 全 装 置					
	※ 消 火 薬 剤					
	容 器 弁					
	バ ル ブ 類					
	指 示 圧 力 計					
加 圧 式 消 火 剤 貯 蔵 容 器 等	消 火 剤 貯 蔵 容 器		本			
	安 全 装 置					
	※ 消 火 薬 剤					
	バ ル ブ 類					
	加 圧 用 ガ ス 容 器 等	加圧用ガス	外 形			
		容 器	表 示			
	※ ガ ス 量					
	容 器 弁					
バ ル ブ 類						
圧 力 調 整 器						

