

水 噴 霧 消 火 設 備 点 検 票							
名 称					防 火 管 理 者	㊟	
所 在					立 会 者	㊟	
点検種別	機 器 ・ 総 合	点検年月日	年 月 日 ~ 年 月 日				
点 検 者	資 格 番 号	点 検 者 所 属 会 社	社 名 T E L				
	氏 名		住 所				
点 検 設 備 名	ポ ン プ	製 造 者 名		電 動 機	製 造 者 名		
		型 式 等			型 式 等		
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容		
		種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	判 定	不 良 内 容			
機 器 点 検							
水 源	貯 水 槽	種 別					
	水 量		m ³				
	水 状						
	給 水 装 置						
	水 位 計						
	圧 力 計						
	バ ル ブ 類						
加 圧 送 水 装 置	ポ ンプ 電 動 機 の 制 御 装 置	周 囲 の 状 況					
		外 形					
		表 示					
		電 圧 計 ・ 電 流 計	V	A			
		開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類					
		ヒ ュ ー ズ 類		A			
		継 電 器					
		表 示 灯					
		結 線 接 続					
		接 地					
予 備 品 等							

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A 4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

加 圧 送 水 装 置	ポ ン プ 方 式	起 動 装 置	手 操 作 部 起 動	周 围 の 状 況				
				外 形				
				標 識				
				機 能				
		自 動 式 起 動 装 置	起 開 閉 装 置 用 水 圧	圧 力 ス イ ッ チ	設定圧力	MPa		
				起 動 用 圧 力 タ ン ク		MPa		
				機 能	作動圧力	MPa		
		火 災 感 知 装 置	知 装 置 感 知	感 知 器	専用	兼用		
				閉鎖型SPヘッド				
		電 動 機	外 形					
	回 転 軸							
	軸 受 部							
	軸 継 手							
	機 能							
	ポ ン プ	外 形						
		回 転 軸						
		軸 受 部						
		グ ラ ン ド 部						
		連 成 計 ・ 圧 力 計						
	呼 水 装 置	性 能		MPa	ℓ/min			
		呼 水 槽			ℓ			
		バ ル ブ 類						
		自 動 給 水 装 置						
減 水 警 報 装 置								
フ ー ト 弁								
性 能 試 験 装 置								
高 架 水 槽 方 式			MPa					
圧 力 水 槽 方 式			MPa					
減 圧 の た め の 措 置								
配 管 等	管 ・ 管 継 手							
	支 持 金 具 ・ つ り 金 具							
	バ ル ブ 類							
	ろ 過 装 置							
	逃 し 配 管							
標 識								

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

水へ 噴ッ 霧ド	外	形						
	散 水 分 布 障 害							
	未 警 戒 部 分							
流圧 水検 知装 置・	バルブ本体等			MPa				
	リターディング・チャンバー							
	圧 力 ス イ ッ チ		設定圧力	作動圧力				
	音響警報装置・表示装置			MPa	MPa			
一斉開放弁 (電磁弁を含む。)								
排 水 設 備	排 水 溝 ・ 集 水 管							
	区 画 境 界 堤							
	消 火 ピ ッ ト							
耐 震 措 置								
総 合 点 検								
ポ ン プ 方 式	起 動 性 能 等	加 圧 送 水 装 置						
		表 示 ・ 警 報 等						
		電 動 機 の 運 転 電 流			A			
		運 転 状 況						
	一 斉 開 放 弁							
	放 射 圧 力 等							
	減 圧 の た め の 措 置							
高方 架 水 槽等	表 示 ・ 警 報 等							
	一 斉 開 放 弁							
	放 射 圧 力 等							
	減 圧 の た め の 措 置							
備 考								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。