

消 防 機 関 へ 通 報 す る 火 災 報 知 設 備 点 検 票						
名 称				防 火 管 理 者	㊟	
所 在				立 会 者	㊟	
点 検 種 別	機 器	点 検 年 月 日	年 月 日 ~ 年 月 日			
点 検 者	資 格 番 号	点 検 者 所 属 会 社	社 名 T E L			
	氏 名		住 所			
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
火 災 通 報 装 置 体	予 備 電 源	外 形				
		表 示				
		結 線 接 続				
		電 圧		V		
		切 替 装 置				
		充 電 装 置				
	本 体	周 囲 の 状 況				
		外 形				
		表 示				
		ヒ ュ ー ズ 類		A		
		予 備 品 等				
		起 動 機 能				
		優 先 通 報 機 能				
		通 報 頭 出 し 機 能				
		蓄 積 音 声 情 報 機 能				
		再 呼 出 し 機 能				
	通 話 機 能 等 (特 定 火 災 通 報 装 置 を 除 く。)	消 防 機 関 側 か ら の 呼 返 し				
		不 応 答 時 の 通 報 継 続				
切 替						
通 話 中 断 時 の 呼 返 し						
通 話 機 能 等 (特 定 火 災 通 報 装 置 に 限 る。)	ハ ン ズ フ リ ー 通 話 へ の 移 行					
	切 替					
	電 話 回 線 の 保 持					
モ ニ タ ー 機 能						

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

火災通報装置	遠隔起動装置	周囲の状況						
		外形						
		表示						
		機能						
消防機関へ通報する火災報知設備	発信機	周囲の状況						
		外形						
		機能						
		結線接続						
	標識	標識板	外形					
			常夜灯					
標識灯								
備考								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。