

非常電源（燃料電池設備）点検票（設備名）					
名 称				防 火 管理 者	㊟
所 在				立 会 者	㊟
点検種別	機 器 ・ 総 合	点検年月日	年 月 日～ 年 月 日		
点 検 者	資格 番号	点 検 者 所 属 会 社	社名 TEL		
	氏名		住所		
点 検 設 備 名	燃料電池設備	製造者名			
		型式等			
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容
		種別・容量等の内容	判 定	不 良 内 容	
機 器 点 検					
設 置 状 況	周 囲 の 状 況				
	区 画 等	キュービクル式 キュービクル式以外			
	水 の 浸 透				
	換 気	自然 機械			
	照 明				
	標 識				
表 示					
燃 料 電 池	冷 却 装 置	ラジエータ、配管等			
		冷 却 フ ァ ン			
	そ の 他 の 付 属 機 器 類				
制 御 装 置	周 囲 の 状 況				
	電 気 盤				
	電 源 表 示 灯				
	表 示 灯				
	開 閉 器 ・ 遮 断 器				
	ヒ ュ ー ズ 類		A		
	継 電 器				

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
  - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
  - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

改質器								
計器類								
燃料容器等	外形							
	燃料貯蔵量	種類	ℓ					
排気筒	周囲の状況							
	外形							
	貫通部							
配管								
結線接続								
接地								
運転性能								
耐震措置								
予備品等								
総合点検								
接地抵抗		種		Ω				
絶縁抵抗				MΩ				
保護装置								
停止性能								
切替性能								
備考	電気主任技術者 氏名及び資格							
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
  - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
  - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
  - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
  - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。