

別記様式第13

(その1)

消 防 機 関 へ 通 報 す る 火 災 報 知 設 備 点 検 票									
名 称				防 火 管 理 者	㊞				
所 在				立 会 者	㊞				
点 検 種 別	機 器	点 検 年 月 日	年 月 日 E ～ 年 月 日						
点 検 者	資 格 番 号	点 検 者 所 属 会 社	社 名 TEL						
	氏 名 ㊞		住 所						
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容		
			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	判 定	不 良 内 容				
機 器 点 検									
火 災 通 報 装 置	予 備 電 源	外 形							
		表 示							
		結 線 接 続							
		電 圧		V					
		切 替 装 置							
		充 電 装 置							
	本 体	周 囲 の 状 況							
		外 形							
		表 示							
		ヒ ュ ー ズ 類		A					
		予 備 品 等							
		起 動 機 能	手 動 起 動 装 置						
	連 動 起 動 機 能								
	優 先 通 報 機 能								
	通 報 頭 出 し 機 能								
	手 動 起 動 装 置 優 先 機 能								
	蓄 積 音 声 情 報 機 能								
	再 呼 出 し 機 能								
	通 話 機 能 等 (特 定 火 災 通 報 装 置 を 除 く)	蓄 積 音 声 報 告 送 出 後 の 呼 返 し							
		不 応 答 時 の 通 報 継 続							
切 替									
	通 話 終 了 後 の 呼 返 し								

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第13

(その1)

消 防 機 関 へ 通 報 す る 火 災 報 知 設 備 点 検 票									
名 称				防 火 管 理 者	㊞				
所 在				立 会 者	㊞				
点 検 種 別	機 器	点 検 年 月 日	年 月 日 E ～ 年 月 日						
点 検 者	資 格 番 号	点 検 者 所 属 会 社	社 名 TEL						
	氏 名 ㊞		住 所						
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容		
			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	判 定	不 良 内 容				
機 器 点 検									
火 災 通 報 装 置	予 備 電 源	外 形							
		表 示							
		結 線 接 続							
		電 圧		V					
		切 替 装 置							
		充 電 装 置							
	本 体	周 囲 の 状 況							
		外 形							
		表 示							
		ヒ ュ ー ズ 類		A					
		予 備 品 等							
		起 動 機 能	手 動 起 動 装 置						
	連 動 起 動 機 能								
	優 先 通 報 機 能								
	通 報 頭 出 し 機 能								
	手 動 起 動 装 置 優 先 機 能								
	蓄 積 音 声 情 報 機 能								
	再 呼 出 し 機 能								
	通 話 機 能 等 (特 定 火 災 通 報 装 置 を 除 く)	消 防 機 関 側 か ら の 呼 返 し							
		不 応 答 時 の 通 報 継 続							
切 替									
	通 話 中 断 時 の 呼 返 し								

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第13

消防機関へ通報する火災報知設備（その2）

火 災 通 報 装 置	本 体	通話機能等 (特定火災 通報装置に 限る。)	ハンズフリー通話への移行						
			切 替						
			電話回線の保持						
		モ ニ タ ー 機 能							
	遠 隔 起 動 装 置	周 囲 の 状 況							
		外 形							
		表 示							
	回 線 終 端 装 置 等	機 能							
		外 形							
		予備電源	回線終端装置等との接続						
		切 替 装 置							
		充 電 装 置							
消 防 機 関 へ 通 報 す る 火 災 報 知 設 備	発	周 囲 の 状 況							
		外 形							
	信	機 能	押しボタン						
			連動起動機能						
	機	結 線 接 続							
標 識	標 識 板	外 形							
		常 夜 灯							
	標 識 灯								
備 考									
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第13

消防機関へ通報する火災報知設備（その2）

火 災 通 報 装 置	本 体	通話機能等 (特定火災 通報装置に 限る。)	ハンズフリー通話への移行						
			切 替						
			電話回線の保持						
		モ ニ タ ー 機 能							
	遠 隔 起 動 装 置	周 囲 の 状 況							
		外 形							
		表 示							
	消 防 機 関 へ 通 報 す る 火 災 報 知 設 備	機 能	押しボタン						
			連動起動機能						
		結 線 接 続							
標 識 板		外 形							
		常 夜 灯							
標 識	標 識 灯								
備 考									
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第28

(その1)

パ ッ ケ ー ジ 型 消 火 設 備 点 検 票									
名 称						防 火 管 理 者	㊞		
所 在						立 会 者	㊞		
点 検 種 別	機器点検・総合点検		点 検 年 月 日		年 月 日 ～ 年 月 日				
点 検 者	資格 番号		点 検 者 所 属 会 社		社 名		TEL		
	氏 名 ㊞		住 所						
点 検 項 目		点 検 結 果				措 置 内 容			
		種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		判 定 不 良 内 容					
機 器 点 検									
パ ッ ケ ー ジ	周 囲 の 状 況								
	外 形								
	表 示								
	表 示 灯								
	設 置 場 所								
蓄 圧 式 消 火 薬 剤 貯 蔵 容 器 等	消 火 薬 剤 貯 蔵 容 器								
	安全装置	外 形							
		安 全 性							
	※ 消 火 薬 剤								
	容 器 弁	外 形							
		安 全 性							
パ ル プ 類									
指 示 圧 力 計									
加 圧 式 消 火 薬 剤 貯 蔵 容 器 等	消 火 薬 剤 貯 蔵 容 器								
	安 全 装 置								
	※ 消 火 薬 剤								
	パ ル プ 類								
	加 圧 用 ガ ス 容 器	外 形							
		表 示							
	※ ガ ス 量								
	容 器 弁	外 形							
		安 全 性							
	安全装置	外 形							
		安 全 性							
	パ ル プ 類								
圧 力 調 整 器									

別記様式第28

(その1)

パ ッ ケ ー ジ 型 消 火 設 備 点 検 票									
名 称						防 火 管 理 者	㊞		
所 在						立 会 者	㊞		
点 検 種 別	機器点検・総合点検		点 検 年 月		年 月 日 ～ 年 月 日				
点 検 者	資格 番号		点 検 者 所 属 会 社		社 名		TEL		
	氏 名 ㊞		住 所						
点 検 項 目		点 検 結 果				措 置 内 容			
		種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		判 定 不 良 内 容					
機 器 点 検									
パ ッ ケ ー ジ	周 囲 の 状 況								
	外 形								
	表 示								
	表 示 灯								
	設 置 場 所								
蓄 圧 式 消 火 薬 剤 貯 蔵 容 器 等	消 火 薬 剤 貯 蔵 容 器								
	安全装置	外 形							
		安 全 性							
	※ 消 火 薬 剤								
	容 器 弁	外 形							
		安 全 性							
パ ル プ 類									
指 示 圧 力 計									
加 圧 式 消 火 薬 剤 貯 蔵 容 器 等	消 火 薬 剤 貯 蔵 容 器								
	安 全 装 置								
	※ 消 火 薬 剤								
	パ ル プ 類								
	加 圧 用 ガ ス 容 器	外 形							
		表 示							
	※ ガ ス 量								
	容 器 弁	外 形							
		安 全 性							
	安全装置	外 形							
		安 全 性							
	パ ル プ 類								
圧 力 調 整 器									

パッケージ型消火設備（その3）

[illegible]

備考 1 この月紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 「測定量 (kg (L))」の欄の (L) 内には、消火薬剤の質量を比重で換算した容量 (L) を記入するが、測定値を記入すること。

3 「蓄圧力値 (MPa)」の欄には、消火薬剤貯蔵容器が蓄圧式の場合、その指示圧力計の指示値を記入すること。

パッケージ型消火設備（その3）

[illegible]

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 「測定量 (kg (L))」の欄の (L) 内には、消火薬剤の重量を比重で換算した容量 (L) を記入するか、測定値を記入すること。

3 「蓄圧力値 (MPa)」の欄には、消火薬剤貯蔵容器が蓄圧式の場合、その指示圧力計の指示値を記入すること。

別記様式第29

パッケージ型自動消火設備（その3）

総 合 点 検								
感 知 部								
受 信 装 置								
中 継 装 置								
パッケージ型自動消火設備の連動								
選 択 弁								
放 出 導 管								
監 視 盤 等								
備 考								
測定機器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名

- 備考 1 この月紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 点検結果の種別等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印を、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置欄には、点検の際の措置した内容を記入すること。
- 6 ※印のあるものは、（その4）に容器ごとに点検結果を記入すること。
- 7 ※※印のあるものは、別表第23、別表第24又は別表第25に規定する非常電源の点検の基準並びに別表第26に規定する配線の点検票によること。

別記様式第29

パッケージ型自動消火設備（その3）

総 合 点 検								
感 知 部								
受 信 装 置								
中 継 装 置								
作 動 装 置 の 連 動								
作 動 装 置 及 び 選 択 弁								
放 出 導 管								
監 視 盤 等								
備 考								
測定機器	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名	機 器 名	型 式	校正年月日	製造者名

- 備考 1 この月紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 点検結果の種別等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印を、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置欄には、点検の際の措置した内容を記入すること。
- 6 ※印のあるものは、（その4）に容器ごとに点検結果を記入すること。
- 7 ※※印のあるものは、別表第23、別表第24又は別表第25に規定する非常電源の点検の基準並びに別表第26に規定する配線の点検票によること。

パッケージ型自動消火設備（その4）

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。

2 「測定量 (kg (L))」の欄の (L) 内には、消火薬剤の質量を比重で換算した容量 (L) を記入するか、測定値を記入すること。

3 「蓄圧力値 (MPa)」の欄には、消火薬剤貯蔵容器が蓄圧式の場合、その指示圧力計の指示値を記入すること。

パッケージ型自動消火設備（その4）

備考 1 この月紙の大きさは、日本工業規格 A 4 とすること。

2 「測定量 (kg (L))」の欄の (L) 内には、消火薬剤の重量を比重で換算した容量 (L) を記入する
か、測定値を記入すること。

3 「蓄圧力値 (MPa)」の欄には、消火薬剤貯蔵容器が蓄圧式の場合、その指示圧力計の指示値を記入する
こと。