

漏 電 火 災 警 報 器 点 検 票						
名 称					防 火 管 理 者	
所 在					立 会 者	
点検種別	機 器 ・ 総 合	点検年月日	年 月 日～		年 月 日	
点 検 者	氏名	点 検 者 所 属 会 社	社名			TEL
			住所			
点 検 設 備 名	受 信 機	製造者名		変 流 器	製造者名	
		型 式 等			型 式 等	
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	判 定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
受 信 機	周 围 の 状 况					
	外 形					
	表 示					
	電 源 表 示 灯					
	ス イ ッ チ 類					
	ヒ ュ ー ズ 類		A			
	試 験 装 置					
	表 示 灯					
	結 線 接 続					
	接 地					
	感 度 調 整 装 置	設定値		mA		
	予 備 品 等					
変 流 器	外 形					
	表 示					
	未 警 戒					
	容 量			A		
音 響 装 置	外 形					
	取 付 状 態					
	音 圧 等					
漏電火災警 報器の作動 と連動して 電流の遮断 を行う装置	周 围 の 状 况					
	外 形					
	定 格 電 流 容 量			A		
	作 動 状 况					

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

