

消防機関へ通報する火災報知設備点検票						
名 称				防 火 管 理 者		
所 在				立 会 者		
点検種別	機 器	点検年月日	年 月 日～	年 月 日		
点 検 者	氏名	点 検 者 所 属 会 社	社名	TEL		
			住所			
点 検 項 目		点 検 結 果			措 置 内 容	
		種別・容量等の内容	判定	不 良 内 容		
機 器 点 検						
火 災 通 報 装 置 本 体	予 備 電 源	外 形				
		表 示				
		結 線 接 続				
		電 圧	V			
		切 替 装 置				
		充 電 装 置				
	本 体	周 囲 の 状 況				
		外 形				
		表 示				
		ヒ ュ ー ズ 類	A			
		予 備 品 等				
		起 動 機 能	手 動 起 動 装 置			
			連 動 起 動 機 能			
		優 先 通 報 機 能				
		通 報 頭 出 し 機 能				
		手 動 起 動 装 置 優 先 機 能				
蓄 積 音 声 情 報 機 能						
再 呼 出 し 機 能						
通 話 機 能 等 (特 定 火 災 通 報 装 置 を 除 く。)	蓄 積 音 声 情 報 送 出 後 の 呼 返 し					
	不 応 答 時 の 通 報 継 続					
	切 替					
	通 話 終 了 後 の 呼 返 し					

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

火災 通報 装置	本体	通話機能等 (特定火災 通報装置に 限る。)	ハンズフリー 通話への移行					
			切替					
			電話回線の保持					
	遠隔 起動 装置	モニター機能						
		周囲の状況						
		外形						
		表示						
		機能						
	回線 終端 装置等	外形						
		予備電源	外形					
回線終端装置等との接続								
切替装置								
消防 機関 へ 通報 する 火災 報知 設備	周囲の状況							
	外形							
	機能	押しボタン						
		連動起動機能						
	結線接続							
標識	標識板	外形						
		常夜灯						
	標識灯							
備考								
測定 機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。