

共同住宅用自動火災報知設備点検票						
名称				防火管理者		
所在				立会者		
点検種別	機器・総合		点検年月日	年 月 日～		年 月 日
点検者	氏名		点検者 所属会社	社名		TEL
				住所		
点設 備 検 名	住棟受信機	製造者名		共同住宅用受信機	製造者名	
		型式等			型式等	
点検項目		点検結果			措置内容	
		種別・容量等の内容		判定		
機器点検						
予備電源・非常電源 (内蔵型)	外形表示					
	※端子電圧	V				
	※切替装置					
	※充電装置					
	※結線接続					
住棟受信機・中継器	周囲の状況					
	外形表示					
	警戒区域の表示装置					
	電源表示灯					
	スイッチ類					
	ヒューズ類		A			
	※継電器					
	表示灯					
	通話装置					
	※結線接続					
	接地					
	付属装置					
	※火災表示等					
	※注意表示					
	※回路導通					
設定表示温度等						
予備品等						

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 6 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。
 - 7 票中☆印の欄は、(その4)に住戸等ごとの点検結果を記入すること。

☆共同住宅用受信機	周囲の状況				
	外形				
	表示				
	電源表示灯				
	スイッチ類				
	表示灯				
	付属装置				
☆感知器	外形				
	警戒状況	未警戒部分			
		感知区域			
		適応性			
		機能障害			
	熱感知器				
	煙感知器				
炎感知器					
☆音声警報装置(補助音響装置を含む)	外形				
	取付状態				
	音声警報等				
	鳴動方式				
※蓄積機能					
自動試験機能	予備電源・非常電源				
	住棟受信機の火災表示				
	住棟受信機の注意表示				
	住棟受信機・中継器の制御機能及び電路				
	感知器回路・音声警報装置回路				
☆戸外表示器	外形				
	作動表示灯				
	通電表示灯				
	音声警報装置の鳴動状況				
関係者等へ報知する装置					

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
 - 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。
 - 票中☆印の欄は、（その4）に住戸等ごとの点検結果を記入すること。

総 合 点 検								
同 時 作 動 試 験					／			
※ 煙 感 知 器 の 感 度					／			
音 声 警 報 装 置 （ 補 助 音 響 装 置 を 含 む 。 ） の 音 圧					／			
※ 総 合 作 動					／			
備								
考								
測 定 機 器	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名	機 器 名	型 式	校 正 年 月 日	製 造 者 名
	加 熱 試 験 器							
	加 煙 試 験 器							
	外 部 試 験 器							
	煙 感 知 器 用 感 度 試 験 器							

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
 - 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

