

試験項目			種別・容量等の内容	結果
機能試験	接地抵抗試験		Ω	
	※絶縁抵抗試験		MΩ	
	※絶縁耐力試験		印加電圧 V	
	※保護装置動作試験	燃料ガス温度上昇停止装置	作動温度 度	
		燃料ガス圧力上昇停止装置	作動圧 MPa	
		改質器バーナー監視装置	作動温度 度	
		蒸気温度上昇停止装置	作動温度 度	
		蒸気圧力上昇停止装置	作動圧 MPa	
		燃料ガスの漏洩検知装置		
	試験	手動停止装置		
試験	切り替試験	切り替え所要時間 sec		
備考	試験実施者が有している資格：			

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 選択肢のある欄は、該当する欄を○印で囲むこと。
 - 使用区分の（ ）書きは、共用している設備名を記入すること。
 - 結果の欄には、良否を記入すること。
 - ※印の試験は、「燃料電池設備の基準」（平成18年消防庁告示第8号）に適合しているものとして、総務大臣又は消防庁長官が登録した登録認定機関の認定を受けた旨の表示が付されているものにあつては、当該設備にかかる部分について省略することができる。