

共同住宅用スプリンクラー設備試験結果報告書

試験実施日 年 月 日

試験実施者

住 所

氏 名

用 途	() 項	構 造				
延べ面積	m ²	階 数	地上 階 地階 階			
住 戸 数	全住戸数 戸、共同住宅用スプリンクラー設備設置住戸数 戸					
加圧送水装置の種別	方式					
流水検知装置の方式	湿式 その他 ()					
スプリンクラーヘッド	種 別					
	設置個数					
試 験 項 目		種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		結果		
外	水 源	水源の種類・構造	_____			
		水 量	m ³ (縦 m 横 m 有効深さ m)			
		吸水障害防止措置	有 ・ 無			
		給 水 装 置	_____			
		耐 震 措 置	有 ・ 無			
観 試 験	加 圧 送 水 用 装 置	設 置 場 所				
		ポ ン プ	の 仕 様	製造者名	定格吐出量	L/min
					定格全揚程	m
			型式	製造番号		
		電 動 機	の 仕 様	製造者名	種別	型電動機
					定格電圧	V
				型式	定格電流	A
			製造番号	出力		kVA
		ポ ン プ ・ 電 動 機	の 仕 様	設 置 状 況	_____	
				接 地 工 事	種接地	
				配 線	_____	
				潤 滑 油	_____	
		水 温 上 昇 防 止 の た め の 逃 し 装 置	の 逃 し 装 置	配 管 ・ バ ル ブ 類	_____	
				オ リ フ ィ ス 等	流過口径	mm
				ブースターポンプに設ける逃し配管・逃し装置	逃し配管の高さ	m
		逃し装置の設定圧力	MPa			
性能試験装置の配管・バルブ類		_____				

試 験 項 目			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	結 果		
外 加 圧 を 用 い る 起 動 も の 装 置 の 試 験	ポ ン プ	呼 水 装 置	材 質	鋼板製・合成樹脂製		
			水 量	L		
			溢 水 用 排 水 管	管の呼び	A	
			呼 水 管	管の呼び	A	
			補 給 水 管	管の呼び	A	
	を 用 い る	制 御 装 置	設 置 場 所			
			制 御 盤	_____		
			予 備 品 等	_____		
			接 地 工 事	種接地		
	送 る	圧 力 計 ・ 連 成 計	設 置 位 置	_____		
			性 能	級		
	水 の 装 置	起 動 も の 装 置	直 接 操 作 部	_____		
			起 動 用 水 圧 開 閉 装 置	起 動 用 圧 力 タ ン ク	第2種圧力容器・高圧ガス圧力容器	
		タ ン ク の 容 量		L		
		の 装 置	流 水 検 知 装 置	配 管 ・ バ ル ブ 類	管の呼び	A
	流 水 検 知 装 置			_____		
	装 置 の 試 験	高 架 水 槽 を 用 いる も の	構 造			
			内 容 積 ・ 落 差	m ³ m		
			配 管 ・ バ ル ブ 類	_____		
			水 位 計	_____		
圧 力 水 槽 を 用 いる も の		種 類 ・ 構 造	第2種圧力容器・高圧ガス圧力容器			
		内 容 積 ・ 有 効 圧 力	m ³ MPa			
		自 動 加 圧 装 置	有 ・ 無			
		配 管 ・ バ ル ブ 類	_____			
		水 位 計 ・ 圧 力 計	_____			
耐 震 措 置		有 ・ 無				
配 管 ・ バ ル ブ 類	設 置 状 況					
機 器	配 管 ・ バ ル ブ 類	配 管	_____			
		バ ル ブ 類	_____			
		吸 水 管	_____			
		フ ー ト 弁	_____			
防 食 措 置	耐 震 措 置	防 食 措 置	有 ・ 無			
		耐 震 措 置	有 ・ 無			
電 源	常 用 電 源 の 種 類	常 用 電 源	V			
		非 常 電 源 の 種 類	専用受電・自家発電・蓄電池・燃料電池			

試 験 項 目			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	結 果	
外	*スプリンクラーヘッド	配 置 等	_____		
		設 置 方 法	配 管 へ の 取 付	_____	
			取 付 方 向	_____	
	機 器	表 示 温 度			
		構 造 ・ 性 能	_____		
	観	* 制 御 弁	設 置 場 所 等	_____	
			設 置 高 さ	床面からの高さ m	
			構 造	_____	
			表 示	_____	
		自 動 警 報 装 置	* 発 信 部 (流 水 検 知 装 置 ・ 圧 力 検 知 装 置)	設 置 場 所 等	_____
種 別 ・ 口 径				_____	
減 圧 警 報				_____	
構 造 ・ 性 能				_____	
* 音 声 警 報 装 置			設 置 場 所	_____	
受 信 部 (表 示 装 置)			設 置 場 所	_____	
* 試 験 弁	設 置 場 所	_____			
	構 造	_____			
	表 示	_____			
送 水 口	設 置 場 所 等	設 置 場 所 等	_____		
		設 置 高 さ	地盤面からの高さ m		
		表 示	_____		
	機 器	結 合 金 具	_____		
		逆 止 弁 等	_____		
減 圧 措 置	減圧補助水槽・別配管系統・減圧弁				
* 表 示 器	設 置 場 所	_____			
験					

試 験 項 目				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容		結果	
機 能 水 装 置 の 試 験	加 圧 送 水 用 の 装 置	ポ ン プ	呼 水 装 置 作 動 試 験	減水警報装置作動状況		底面からの高さ cm	
				自動給水装置作動状況			
				呼水槽からの水の補給状況			
		送 水 用 の 装 置	制 御 装 置 試 験	起動・停止操作時の状況等			
				電源切替時の運転状況			
				ポンプの起動状況等			
		装 置 の 試 験	起 動 装 置 試 験	起動表示の点灯状況			
				起動用水圧開閉装置の作動圧力		設定圧力 MP a 作動圧力 MP a	
				運 転 状 況			
			水 装 置 の 試 験	ポ ン プ 試 験	※ 締切り運転 時の状況	締切揚程	m
	電 圧					V	
	電 流					A	
	※ 定格負荷運 転時の状況				定格揚程	m	
					電 圧	V	
					電 流	A	
	※ 水温上昇防止装置試験		逃し水量	L/min			
	※ ポンプ性能試験装置試験		表示値の差	L/min			
	試 験	高 架 水 槽 を 用 い る も の	作動試験	給水装置作動状況			
			静 水 圧 測 定	最下位	MPa	最上位	MPa
		圧 力 水 槽 を 用 い る も の	作動試験	給水装置作動状況			
				自動加圧装置作動状況			
		静 水 圧 測 定		最下位	MPa	最上位	MPa
		配 管 耐 圧 試 験		試験圧力		MP a	
* 制 御 弁 閉 止 表 示 機 能 試 験							
* 流 水 検 知 装 置 又 は 圧 力 検 知 装 置 ・ 表 示 ・ 警 報 等							
相 互 作 動 試 験	相 互 通 話 の 状 況						
	音 声 警 報 装 置 の 鳴 動 状 況						
総 合 試 験	放 水 試 験	* 起 動 性 能 等					
		* 放 水 圧 力 (MP a)					
		* 放 水 量 (L / min)					
	非 常 電 源 切 替 試 験	自 家 発 電 設 備					
		蓄 電 池 設 備					
		燃 料 電 池 設 備					
備 考							

- 備考1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。
 3 ※印の試験は、「加圧送水装置の基準」(平成9年消防庁告示第8号)に適合しているものとして、総務大臣又は消防庁長官が登録した登録認定期間の認定を受けた旨の表示が付されているものにあつては、省略することができる。
 4 結果の欄には、良否を記入すること。
 5 *印のあるものは、⑤に住戸、共同室又は管理人室ごとの試験結果を記入すること。
 6 非常電源(内蔵型以外のもの)及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
 7 総合操作盤が設けられているものにあつては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。

