

ダクト消火設備点検票						
名称				防 火 管 理 者	㊟	
所在				立 会 者	㊟	
点検種別	外観・機能・総合	点検年月日	年 月 日 ～ 年 月 日			
点 検 者	資格 番号	点 検 者 所属会社	社名 TEL			
	氏名 ㊟		住所			
点 検 項 目	点 検 結 果			措 置 内 容		
	種別・容量等の内容		判定			
外 観 点 検						
ダクト消火薬剤貯蔵容器等	消火薬剤貯蔵容器	外 形				
		設 置 状 況				
		表 示 ・ 標 識				
	安 全 装 置					
	開 放 装 置					
	本 体 容 器					
	押し金具・レバー等					
連 結 管 ・ 集 合 管						
起ス 動容 用器 ガ等	起 動 用 ガ ス 容 器	外 形				
		標 識				
	容 器 弁 等					
	容 器 弁 開 放 装 置					
操 作 管 ・ 逆 上 弁						
起 動 装 置	手起 動装 式置	周 囲 の 状 況				
		外 形				
	自起 動装 式置	電 源 表 示 灯				
		火 災 感 知 装 置				
自 動 ・ 手 動 切 替 装 置						
警 報 装 置						
制 御 装 置	制 御 盤	周 囲 の 状 況				
		外 形				
	電 圧 計					
	開 閉 器 ・ ス イ ッ チ 類					
	表 示					
予 備 品 等						
配 管						
放 出 表 示 灯						

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

噴射ヘッド	外形				
	放射障害				
非常電源 (内蔵型)	外形				
	表示				
機 能 点 検					
ダクト 消火薬剤 貯蔵容器等	消火薬剤量				
	性状				
	加圧用ガス容器				
	カッター・押し金具				
	サイホン管・ガス導入管				
	安全弁・減圧孔				
	粉上り防止用封板				
	連結管・集合管				
	開放装置	電気式			
ガス圧式					
起動用	※ ガス量				
ガス容器等	容器弁開放装置				
操作管・逆仕弁					
起動 装置	手起 動装 式置	操作箱			
		警報用スイッチ類			
		押しボタン等			
	自起 動装 式置	表示灯			
		火災感知装置			
		自動・手動切替装置			
	自動・手動切替表示灯				
警報装置					
制御 装置	開閉器・スイッチ類				
	遅延装置				
	ヒューズ類				
	継電器				
	表示灯				
	結線接続				
	接地				
放出表示灯					

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

非常電源 (内蔵型)	端子電圧							
	切替装置							
	充電装置							
	結線接続							
耐震措置								
総 合 点 検								
警報装置								
遅延装置								
起動装置								
消火薬剤漏れ								
放出表示灯								
備考								
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

- 備考
- この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印をすること。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 非常電源点検票及び配線点検票を添付すること。ただし、非常電源を内蔵しているものにあたっては、配線点検票のみを添付すること。