

防火設備点検票

〔 扉 ・ シャッター ・ 非常扉 〕
 〔 垂れ壁 ・ ダンパー 〕

名 称				防 火 管 理 者				㊦
所 在				立 会 者				㊦
点検種別	外観・機能・総合	点検年月日	年 月 日 ~ 年 月 日					
点 検 者	資格 番号	点 検 者	社 名					
	氏名 ㊦	所 属 会 社	住 所					
点 検 設 備 名	制 御 盤	製造者名						
		型 式 等						
分 類	点 検 項 目	結 果	記 事	分 類	点 検 項 目	結 果	記 事	
電 源	1. 交流 V	開閉器の専用表示		連 動 補 助 機	18. 切換器 台	変形損傷		
	2. 直流 V	結線接続			19. 補助リレー 台	表示		
	3.	自動遮断機			20. 中継器 台	動作		
制 御 盤	4. 制御盤 台	電源部 (変圧器)		錠 防・ 火垂 非れ 常壁 扉 防 火 ・ 非 常垂 扉れ ・ 壁 本 体	21. 停電アラーム 台	機能障害	無・有	
	回線	計器類			22. リミットSW 台	取付状態		
	5. 中継盤 台	スイッチ類			23. 扉錠 台	変形損傷		
	回線	ヒューズ			24. 非常錠 台	腐蝕		
	6. 操作盤 台	表示ランプ			25. 垂れ壁錠 台	取付状態		
	回線	出力電圧			26. ラッチ 台	機能障害	無・有	
	7. 副制御盤 台	予備電源電圧			27. アブソーバー 本	動作		
	回線	充電状態				結線接続		
	8. 設置場所	自動切換装置			28. 防火扉 (S) 台	扉タテ付		
		継電器類				シャッター付		
盤	9. 予備電池型式	動作試験		29. 防火扉 (W) 台	閉鎖状態			
		回路導通試験			降下状態			
		移信接点		30. 非常扉 台	グローザー			
		結線接続			順位調整器			
		取付状態		31. 垂れ壁 枚	閉鎖障害物	無・有		
		変形損傷			ヒューズ			
音 響 装 置	10. 電鈴 台	周囲の状況		手 装 動 置		ヒンジ及び丁番		
		変形損傷			32. 操作函 台	動作		
	音量			33. ワイヤー 台	取付状態			
煙 感 知 器	11. ブザー 台	鳴動		シ ャ ッ タ ー	電 気 装 置	取付状態		
	12. 光電式 台	変形損傷				34. 制御函 台	変形損傷	
	13. イオン式 台	ランプ断線				35. 起動装置 台	予備電源	
	14. 定温式 台	機能障害					充電状態	
	15. 制御器付 台	動作試験					継電器	
16. メーカー名	結線接続				ソレノイド			
17. 型式	周囲の状況							

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

分	類	点検項目	結果	記 事	備 考
（煙連動面） （ヒューズのみ面）		リミットスイッチ			
		押釦スイッチ			
		動 作			
	36. 機械装置	ドライブチェン			
		ワイヤー			
		手動装置上下			
		メタル類			
		カラー類			
		スフ°ロケット			
		巻 取			
	37. ケ ー ス	ケ ー ス			
		ガイドレール			
		スムサーローラー			
	38. ヒューズ装置	ヒューズ			
ヒューズワイヤー					
39. 潤 滑 剤	注 油				
40. 閉 鎖 障 害 物			無・有		
防 煙 防 火 ダ ン パ	41. 煙連動 台	取付位置			
		取付状態			
	42. 煙連動ヒューズ付 台	閉鎖状態			
		閉鎖信号			
	43. ヒューズ付 台	閉鎖機器			
		ヒューズ装置			
	閉鎖障害		無・有		
電 路	44. 絶縁抵抗	二次側大地間			
	45. 電線路	取付状態			
そ の 他	46. 予 備 品				
	47. 関 係 図 書			有 無	
凡例 ○正常 ×印不良 ⊗交換又は修理済					
備 考					

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

