

防排煙制御設備点検票										(防火扉・シャッター・ダンパー・垂れ壁・非常錠・その他)			
名 称						防 火 者		⑩					
所 在						立 会 者		⑩					
点検種別		機 器 ・ 総 合		点検年月日		年 月 日 ～ 年 月 日							
点 検 者		資格 番号		点 検 者 所属会社		社名		TEL					
		氏名 ⑩				住所							
点 検 設備名	連制	連動制御盤	製 造 者 名	型		式		設 置 数	台				
	御	連動操作盤							台				
	動器	操 作 盤							台				
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容						
			種別・容量等の内容		判定	不良内容							
機 器 点 検													
予備電源・ 非常電源 (内蔵型)	外 形												
	表 示												
連 連 動 動 制 中 御 継 器 器	周 围 の 状 況												
	外 形												
	作 動 ・ 確 認 表 示 装 置												
	電 圧 計												
	ス イ ッ チ 類												
	表 示												
予 備 品 等													
手動開閉装置		周 围 の 状 況											
		外 形											
自 動 起 動 装 置 器 等	感 知 器	外 形											
		感 知 区 域											
		適 応 性											
		機 能 障 害											
自 動 開 錠 装 置		周 围 の 状 況											
		外 形											
		取 付 状 態											
音 装 響 置	外 形												
	取 付 状 態												

- 備考 1 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 2 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 3 措置内容欄には点検の際措置した内容を記入すること。

予備電源・非常電源（内蔵型）	端子電圧							
	切替装置							
	充電装置							
	結線接続							
※ 連続 制御 機器	スイッチ類							
	ヒューズ類							
	継電器							
	表示灯							
	結線接続							
	接地							
	附属装置							
	作動表示							
	確認表示							
回路導通								
※ 手動開閉装置								
※自動装置 起置	感知器	熱感知器						
		煙感知器						
※ 自動開錠装置								
※ 音響装置								
総 合 点 検								
同時作動								
煙感知器感度								
総合作動								
配線 抵抗	絶縁	電源回路		MΩ				
		感知器回路		MΩ				
		制御回路		MΩ				
		附属回路		MΩ				
備考								
測定 機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
4 措置内容には、点検の際措置した内容を記入すること。
5 ※印のあるものにあつては、（その3）の措置数欄に表示回路ごとの数量を記入すること。

